

ПЛАН - ГРАФИК

ремонта электрооборудования и энергосетей на 2019 год в цехе №009

Участок: 04 Бригада: 15

Руководитель группы: Абрамов Д.В.

Стр.: 1

ОБОРУДОВАНИЕ			Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
Обозначение/ Наименование	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №		январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
* ГПП-1,4,5 регистраторы	1		ТЕХ.ОБ 12.2017	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ
*Осмотр наклад. На ГПП-1,4,5	1	0	ТЕХ.ОБ 12.2017	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ
*Подгот.и сдача экзамена по ТБ	1	0	ТЕХ.ОБ 12.2017	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ
*Приборы-15 Бытов. и нагрев.	1	0	Тех.об 7.2017	Тех.об Тех.об	Тех.об Тех.об	Тех.об Тех.об	Тех.об Тех.об	Тех.об Тех.об	Тех.об Тех.об
*Работы по заяв операт. персонала	1	0	ТЕХ.ОБ 12.2017	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ	ТЕХ.ОБ ТЕХ.ОБ
ГПП4-6-Ф10 (ТП-280 2 СШ)	6	12,24 8211074	Контр 2.2017		В				
ГПП4-6-Ф11 (ТДК-2,ДК-2)	6	15,7 5211074	Контр 3.2017			В			
ГПП4-6-Ф12 (ТП-240 2С)	6	12,24 8211074	Контр 9.2017			Контр			
ГПП4-6-Ф14 (ТП-240 1С)	6	12,24 8211074	Контр 8.2017		Контр				
ГПП4-6-Ф16 (ТП-280 1 СШ)	6	12,24 8211074	Контр 2.2017		В				
ГПП4-6-Ф17 (ТДК-1,ДК-1)	6	15,74 8211074	Контр 3.2017			В			
ГПП4-6-Ф18 (ТП-212 1С)	6	12,24 8211074	Контр 1.2017	В					
ГПП4-6-Ф2 (РЕЗЕРВ)	6	12,24 8211074	Контр 1.2006						
ГПП4-6-Ф20 (ТП-310 1СШ)	6	12,24 8211074	Контр 2.2017		Контр				
ГПП4-6-Ф21 (ТСН-1)	6	25,24 8211074	Контр 3.2017			В			
ГПП4-6-Ф22 (ТП-212 3С)	6	12,24 8211074	Контр 4.2017				Контр		
ГПП4-6-Ф24 (РЕЗЕРВ)	6	12,24 8211074	Контр 2.2006						
ГПП4-6-Ф36 (ТП-380 2С)	6		Контр 12.2017						Контр
ГПП4-6-Ф38 (ТП-380 3СШ)	6		Контр 11.2017					Контр	
ГПП4-6-Ф4 (ТП-212 2С)	6	12,24 8211074	Контр 2.2017		Контр				
ГПП4-6-Ф6 (ТП-310 2С)	6	12,24 8211074	Контр 3.2017			Контр			
ГПП4-6-Ф7 (ТСН-2)	6	25,24 8211074	Контр 3.2017			Контр			
ГПП4-6-Ф8 (ТП-212 4С)	6	12,24 8211074	Контр 3.2017			Контр			
ГПП5-6-Ф11 (ТП-493,2С)	6	11,93 8306487	Контр 12.2017						Контр
ГПП5-6-Ф12 (РЕЗЕРВ)	6	11,93 8306487	Контр 2.2006						
ГПП5-6-Ф13 (ТП-497,2С)	6	11,93 8306487	Контр 8.2017		Контр				

ОБОРУДОВАНИЕ				ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
Обозначение/ Наименование	Период ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №	Вид, дата последн. ремонта	январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
ГПП5-6-Ф14 (ТП-495-1С)	6	11,93 8306487	Контр 3.2017			Контр			
ГПП5-6-Ф15 (ТП-203,1С)	6	11,93 8306487	Контр 2.2017		Контр				
ГПП5-6-Ф19 БСК-1	6	25,04 8306487	Контр 3.2017			Контр			
ГПП5-6-Ф2 (ТП-492 2С)	6	11,93 8306487	Контр 10.2017				Контр		
ГПП5-6-Ф24 (ТП-491,1С)	6	11,93 8306487	Контр 9.2017			В			
ГПП5-6-Ф25 (ТП-492,1С)	6	11,93 8306487	Контр 9.2017			В			
ГПП5-6-Ф29 (ТП-495-2С)	6	11,93 8306487	Контр 3.2017			Контр			
ГПП5-6-Ф30 (ТП-493,1С)	6	11,93 8306487	Контр 9.2017			Контр			
ГПП5-6-Ф31 (ТП-2080-1)	6	11,93 8306487	Контр 7.2017	Контр					
ГПП5-6-Ф32 (ТП-497 1СЕК)	6	11,93 8306487	Контр 8.2017		Контр				
ГПП5-6-Ф33 (ТП-431-2)	6	11,93 8306487	Контр 10.2017				Контр		
ГПП5-6-Ф34 (ТП-203,2С)	6	11,93 8306487	Контр 2.2017		Контр				
ГПП5-6-Ф35 РЕЗЕРВ	6	11,93 8306487	Контр 4.2006						
ГПП5-6-Ф36 БСК-2	6	28,04 8306487	Контр 11.2017					Контр	
ГПП5-6-Ф4 (ТП-2080-2)	6	11,93 8306487	Контр 6.2017						Контр
ГПП5-6-Ф6 (ТП-431-1)	6	11,93 8306487	Контр 10.2017				Контр		
ГПП5-6-Ф9 (ТП-491,2С)	6	11,93 8306487	Контр 10.2017				Контр		
ДВУ-110 допол. ВУ	6	0	Контр 12.2017						Контр
ДВУ-6 допол. ВУ	6	0	Контр 12.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ ДЗШ-1,2 ШКАФ в ОРУ-110кВ	8	0	В 12.2017						Контр
ПС УРАЛЬСКАЯ 1С ИСШ 6 кВ ШР-ы, ТН-15	6	37,8 5003001	Контр 3.2017			В			
ПС УРАЛЬСКАЯ 2С ИСШ 6кВ ШР-ы ТН-6	6	39,8 5003001	Контр 3.2017			В			
ПС УРАЛЬСКАЯ ИСШ 6 кВ ШР-ы, ТН-17	6	60,8 5003001	Контр 10.2017				Контр		
ПС УРАЛЬСКАЯ ИСШ 110 кВ ТН-2, РВС-2, ШРы-2	6	57,36 5003038	Контр 7.2017	Контр					
ПС УРАЛЬСКАЯ ИСШ 110 кВ ТН-1, РВС-1, ШРы-1	6	53,16 5003038	Контр 6.2017						Контр
ПС УРАЛЬСКАЯ ДЗШ-110кВ (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 5.2017					Контр	
ПС УРАЛЬСКАЯ МСВ-5 6кВ ТН-6	6	13,8 5003001	Контр 3.2017			В			
ПС УРАЛЬСКАЯ МШВ 110 кВ	6	24,44 1412184	Контр 6.2017						Контр

ОБОРУДОВАНИЕ			Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
Обозначение/ Наименование	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №		январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
ПС УРАЛЬСКАЯ МШВ-13 6 кВ	6	13,8 5003001	Контр 10.2017				Контр		
ПС УРАЛЬСКАЯ МШВ-8 6кВ	6	13,8 5003001	Контр 3.2017			Контр			
ПС УРАЛЬСКАЯ ОБДУВ ТР-Р	6	0	В 4.2017				Контр		
ПС УРАЛЬСКАЯ ПАН.БЛОКИР.	8	0	Контр 9.2017			Контр			
ПС УРАЛЬСКАЯ ПАН.УП.РЕЛ. (УПРАВ. И РЕЛЕЙН)	12	0	Контр 10.2017				Контр		
ПС УРАЛЬСКАЯ Подм.пан. защит ВЛ-110 ЭПЗ (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 5.2017					Контр	
ПС УРАЛЬСКАЯ Регистратор	8	0	Контр 2.2017		Контр				
ПС УРАЛЬСКАЯ ФТ1 110/6кВ Т-1 110/6КВ, ТОГ	6	60,6 5003038	Контр 8.2017		Контр				
ПС УРАЛЬСКАЯ ФТ2н 110/6/6 кВ Т-2н, В110, 2В, 4В, ТОГ	6	60,6 1211001	Контр 9.2017			В			
ПС УРАЛЬСКАЯ ЦС централ.сигн.	6	0	Контр 1.2017	Контр					
ПС УРАЛЬСКАЯ, ВЛ ГРАНИТ ввод ВЛ 110КВ	6	32,1 1212226	Контр 7.2017	Контр					
ПС УРАЛЬСКАЯ, ВЛ ИС ввод ВЛ 110 кВ	6	34,96 1412183	В 8.2017		Контр				
ПС УРАЛЬСКАЯ, ВЛ НТГРЭС1 ввод ВЛ 110КВ	6	37,86 1212226	Контр 6.2017						Контр
ПС УРАЛЬСКАЯ, ВЛ НТГРЭС2 ввод ВЛ 110КВ	6	32,1 1212226	Контр 8.2017		Контр				
ПС УРАЛЬСКАЯ, ВЛ ЯНТАРЬ ввод ВЛ 110	6	32,1 1411065	Контр 5.2017					Контр	
ПС ЯНТАРЬ 1С 110 кВ ТН1.РВС1.ШР-ы, ОШР-ы	6	48,5 8209366	Контр 7.2017	Контр					
ПС ЯНТАРЬ 1СВ-6кВ	6	14,98 8211074	Контр 2.2017		Контр				
ПС ЯНТАРЬ 1СШ 6кВ ТН 1СШ, АВР-1	6	8,4 8211074	Контр 1.2017	Контр					
ПС ЯНТАРЬ 2С 110 кВ ТН2.РВС2.ШР-ы, ОШР-ы	6	60,6 8209366	Контр 5.2017					Контр	
ПС ЯНТАРЬ 2СВ 6 кВ	6		Контр 12.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ 2СШ 6кВ ТН 2СШ, АВР-2	6	8,4 8211074	Контр 2.2017		Контр				
ПС ЯНТАРЬ 3СШ 6 кВ ТН 3 СШ	6		Контр 11.2017					Контр	
ПС ЯНТАРЬ 4СШ 6 кВ ТН 4СШ	6		Контр 12.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ ДЗШ-1 ШКАФ в ОРУ-110кВс1СШ	8	0	Контр 7.2017	Контр					
ПС ЯНТАРЬ ДЗШ-110кВ (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 6.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ ДЗШ-2 ШКАФ в ОРУ-110кВс2СШ	8	0	Контр 6.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ ОД,КЗ-1 220 кВ	3	6 8209366	Контр 4.2017				В		
ПС ЯНТАРЬ ОД,КЗ-2 220 кВ	3	6 8209366	В 6.2017						Контр

ОБОРУДОВАНИЕ			Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
Обозначение/ Наименование	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №		январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
ПС ЯНТАРЬ ОСВ 110 кВ ОСШ-110 кВ, ОШР ОСВ, ОШР пер	6	35,5 8209366	Контр 8.2017		Контр				
ПС ЯНТАРЬ ПАН.БЛОКИР.	8	0	Контр 10.2017				Контр		
ПС ЯНТАРЬ ПАН.УП.РЕЛ. (управ. и релейн)	12	0	Контр 11.2017					Контр	
ПС ЯНТАРЬ Подм.пан. ЭПЗ-1636 (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 3.2017			Контр			
ПС ЯНТАРЬ Регистратор	8	0	Контр 2.2017		Контр				
ПС ЯНТАРЬ СВ 220 кВ	6	24,2 8209366	Контр 6.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ УРОВ-110кВ (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 11.2017					Контр	
ПС ЯНТАРЬ Ф АТ-1 220/110/6 АТ, ЛРТ, 1В, 3В	6	86,86 8209366	Контр 4.2017				В		
ПС ЯНТАРЬ Ф АТ-2 220/110/6 АТ, ЛРТ, 2В, 4В	6	86,86 8209366	В 6.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ ЦС (ЦЕНТР.СИГН)	6	0	Контр 3.2017			Контр			
ПС ЯНТАРЬ, ВЛ КАЧКАНАР ввод ВЛ 220, 2С,ТН2,Р-2 перем.	6	56,28 8209366	Контр 6.2017						Контр
ПС ЯНТАРЬ, ВЛ КВАРЦ ввод ВЛ 110 кВ	6	28,4 8209366	Контр 7.2017	Контр					
ПС ЯНТАРЬ, ВЛ НТГРЭС ввод ВЛ 220 1С,ТН1,ТТ-220, Р-	6	74,48 8209366	Контр 4.2017				Контр		
ПС ЯНТАРЬ, ВЛ УРАЛЬСКАЯ. ввод ВЛ 110кВ	6	28,4 8209366	Контр 5.2017					Контр	
ПС ЯНТАРЬ, ВЛ ЯШМА1 ввод ВЛ 110кВ	6	22,6 8209366	Контр 7.2017	Контр					
ПС ЯНТАРЬ, ВЛ ЯШМА2 ввод ВЛ 110кВ, ОШР-110	6	22,6 8209366	Контр 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА 1С 6кВ в т.ч. ТН1, РВО, 1СР	6	10,88 8306487	Контр 7.2017	В					
ПС ЯШМА 1СВ 6кВ	6	11,93 8306487	В 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА 2С 6 кВ в т. ч. ТН-2, РВО-2,	6	8,64 8306487	В 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА 2СВ 6 кВ	6	11,93 8306487	В 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА 3С 6 кВ в т.ч. ТН3,РВО,2СР	6	10,88 8306487	Контр 7.2017	В					
ПС ЯШМА 4С 6 кВ в т.ч. ТН4, РВО-4,	6	8,64 8306487	В 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА АВР 1С щита перем.тока	6	0	Контр 7.2017	В					
ПС ЯШМА АВР 2С щита перем.тока	6	0	Контр 5.2017					В	
ПС ЯШМА ВУ-1 ВЫПРЯМИТ.УСТР.1	3	4 8306487	Контр 12.2017						В
ПС ЯШМА ВУ-2 ВЫПРЯМИТ.УСТР.2	3	4 8306487	Контр 12.2017						В
ПС ЯШМА ОБДУВ ТР-Р	6	0	Контр 4.2017				Контр		
ПС ЯШМА ОД, КЗ-1 110кВ	3	8,6 8306484	Контр 7.2017	В					

ОБОРУДОВАНИЕ			Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
Обозначение/ Наименование	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №		январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
ПС ЯШМА ОД, КЗ-2 110кВ	3	8,6 8306484	Контр 5.2017					В	
ПС ЯШМА ПАН.УП.РЕЛ. (управ. и релейн)	12	0	Контр 12.2017						Контр
ПС ЯШМА ПАНЕЛЬ БЛОКИР.	6	0	Контр 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА ФТ-1 (Т1,ТСН1,ТОГ,РВС,вв.кам.6кВ)	6	57,63 8306484	Контр 7.2017	Контр					
ПС ЯШМА ФТ-2 (Т2 ,ТСН-2, ТОГ,РВС,вв.кам.6кВ)	6	57,63 8306484	Контр 5.2017					Контр	
ПС ЯШМА ЦС (ЦЕНТР.СИГНАЛ.)	6	0	Контр 12.2017						Контр
ПС ЯШМА, ВЛ ЯНТАРЬ 1 вв. ВЛ 110 (ЛР)	6	12,2 8306484	Контр 7.2017	В					
ПС ЯШМА, ВЛ ЯНТАРЬ 2 вв. ВЛ110 (ЛР)	6	12,2 8306484	Контр 5.2017					В	
ПС Янтарь АТ-1 релейные защиты	6	8209366	Контр 4.2016				В		
ПС Янтарь АТ-2 релейные защиты	6	8209366	Контр 6.2016						Контр
СТАНОК НАМОТ. Р	20	0	Контр 2.2017		Контр				
ТП-105 "Энергосфера"	6	52,45 7612695	Контр 8.2017		В				
ТП-108	6	55,44 7612696	Контр 11.2017					Контр	
ТП-109 "Энергосфера"	6	161,58 5803463	Контр 9.2017			Контр			
ТП-200-1С с отход. фидерами, СВ	6	129,55 7111297	Контр 11.2017					В	
ТП-200-2С с отход. фидерами	6	129,55 7111297	Контр 12.2017						В
ТП-201 в т.ч ,ЩС-201-1,СВ с 1 СШ	6	229,31 5003107	Контр 4.2017				В		
ТП-203 РУ-6кВ,ПСН-0.4 СР со 2 СШ	6	213,2 5003122	Контр 2.2017		Контр				
ТП-208	6	49,17 5003157	Контр 12.2017						Контр
ТП-212-1С с отход. фидерами	6	150,62 5803279	Контр 1.2017	Контр					
ТП-212-2С с отход. фидерами, 1СВ	6	78,42 5803279	Контр 2.2017		Контр				
ТП-212-3С с отход. фидерами	6	80,64 5803279	В 4.2017				Контр		
ТП-212-4С с отход. фидерами, 2СВ	6	169,65 5803279	В 3.2017			Контр			
ТП-212-ЦС	6	0 5803279	Контр 1.2017	Контр					
ТП-213	6	36,35 6406936	Контр 10.2017				Контр		
ТП-214	6	85,11 6802309	Контр 5.2017					Контр	
ТП-216	6	125,05 6500002	ввод 7.2018	Контр					
ТП-221 в т.ч. Щ-2,Щ-3-2шт	6	87,19 7507066	В 7.2017	Контр					

Обозначение/ Наименование	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №	Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
				январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
ТП-226	6	50,19 6902057	Контр 10.2017				Контр		
ТП-230-1С с отход. фидерами, СВ	6	100,65 7011112	Контр 3.2017			Контр			
ТП-230-2С с отход. фидерами	6	100,65 7011112	Контр 2.2017		Контр				
ТП-232-Т1	6	2,86 7511012	Контр 3.2017			Контр			
ТП-232-Т2	6	2,86 7511012	Контр 2.2017		Контр				
ТП-235 1С ТН-1 РВП СР	6	19 8003366	Контр 1.2017	Контр					
ТП-235 2С ТН-2 РВП СР ШР-ы	6	19 8003366	Контр 10.2017				Контр		
ТП-235 СВ 6 кВ СВ-6КВ, АВР-1	6	8,4 8003366	Контр 1.2017	Контр					
ТП-235 Ф235-300-1	6	10,7 8003366	Контр 1.2017	Контр					
ТП-235 Ф235-300-4	6	10,7 8003366	Контр 10.2017				Контр		
ТП-240-1С с отход. фидерами ПСН-0,4кв, СВ	6	104,33 8607011	Контр 8.2017		В				
ТП-240-2С с отход. фидерами	6	104,33 8607011	Контр 9.2017			В			
ТП-244 1С с отх. фид.	6	120,86 8004101	В 7.2017	Контр					
ТП-244 2С с отх. фид.	6	109,82 8004101	В 7.2017	Контр					
ТП-247	6	102,58 5306620	Контр 9.2017			Контр			
ТП-250-1С с отход. фидерами СВ-6кВ	6	152,15 7512483	Контр 10.2017				Контр		
ТП-250-2С с отход. фидерами СР-6кВ	6	152,15 7512483	Контр 11.2017					Контр	
ТП-280 с отход. фидерами	6	103,05 512109	Контр 2.2017		Контр				
ТП-300 Ф ТДК-1, ДК-1 (яч.112)	6		Контр 10.2017				Контр		
ТП-300 ФТДК-4, ДК-4 (яч.409)	6		Контр 10.2017				Контр		
ТП-300 1СВ 6 кВ	6		Контр 8.2017		Контр				
ТП-300 1СШ 6 кВ (с ТН-1)	6		Контр 8.2017		Контр				
ТП-300 2СВ 6 кВ	6		Контр 8.2017		В				
ТП-300 2СШ 6 кВ (с ТН-2)	6		Контр 9.2017			Контр			
ТП-300 3СШ 6 кВ (с ТН-3)	6	17,4	Контр 8.2017		Контр				
ТП-300 4СШ 6 кВ (с ТН-4)	6	11,3	Контр 9.2017			Контр			
ТП-300 Ф ТДК-2, ДК-2 (яч.214)	6		Контр 10.2017				Контр		
ТП-300 Ф ТДК-3, ДК-3 (яч.313)	6		Контр 10.2017				Контр		

Обозначение/ Наименование	ОБОРУДОВАНИЕ		Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №		январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
ТП-300 Ф ТСН-1 (яч.108)	6		Контр 4.2017				Контр		
ТП-300 Ф300-200-1 (яч. 107)	6		В 11.2013						
ТП-300 Ф300-200-2 (яч. 208)	6		Контр 12.2017						В
ТП-300 Ф300-201-2 (яч.211)	6		Контр 4.2017				Контр		
ТП-300 Ф300-230-1 (яч. 103)	6		Контр 3.2017						
ТП-300 Ф300-230-2 (яч.205)	6		Контр 2.2017		Контр				
ТП-300 Ф300-235-1 (яч.104)	6		Контр 1.2017						
ТП-300 Ф300-235-2 (яч.405)	6		Контр 10.2017				Контр		
ТП-300 Ф300-244-2 (яч.410)	6		Контр 7.2017	Контр					
ТП-300 Ф300-250-1 (яч.303)	6	8	Контр 10.2017				Контр		
ТП-300 Ф300-250-2 (яч.403)	6	8	Контр 11.2017					Контр	
ТП-300 Ф300-330-2 (яч.412)	6		Контр 11.2017					Контр	
ТП-300 Ф300-340-2 (яч.203)	6		Контр 12.2017						
ТП-300 Ф300-380-1 (яч.110)	6		Контр 11.2017					Контр	
ТП-300 Ф300-380-2 (яч.207)	6		Контр 12.2017						Контр
ТП-300 Ф300-380-3 (яч. 306)	6		Контр 11.2017					Контр	
ТП-300 Ф300-380-4 (яч.411)	6		Контр 12.2017						Контр
ТП-300 Ф300-ГПП-1 Ф10 (яч. 404)	6	7,1	Контр 11.2017					Контр	
ТП-300 Ф300-ГПП-1 Ф9 (яч. 304)	6	7,1	Контр 10.2017				Контр		
ТП-300 Ф300-ЦРП Ф24 (яч. 406)	6		Контр 10.2017						
ТП-300 Ф300-ЦРП-Ф23 (яч. 307)	6		В 4.2013						
ТП-300 ФТСН-2 (яч.212)	6		Контр 9.2017			В			
ТП-300 ф300-340-1 (яч.102)	6		Контр 12.2017						
ТП-310-1С с отход. фидерами ,СВ	6	110,8 9812003	В 2.2017		Контр				
ТП-310-2С с отход. фидерами	6	110,75 9812003	В 3.2017			Контр			
ТП-312 -Т1 +термозащита ТСЗН	6	4,65 611010	Контр 2.2017		Контр				
ТП-312-Т2 +термозащита ТСЗН	6	4,65 611011	Контр 3.2017			Контр			
ТП-314	6	50,61 18	В 9.2018			Контр			

ОБОРУДОВАНИЕ				ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам						
Обозначение/ Наименование	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №	Вид, дата последн. ремонта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ТП-316	6	0,81 13	Контр 8.2017		В					
ТП-318	6	4,855 18	ТЭ 10.2018				Контр			
ТП-319 ТМГ-11-400/1-У1 2шт	6	27,63 18	В 10.2018				Контр			
ТП-330 в т.ч. ПСН-0.4 (СВ- с 1СШ)	6	199,8 8712451	Контр 11.2017					Контр		
ТП-331 в т.ч. ЩИТы-зд.отд.015	6	35,52 5906896	Контр 9.2017			Контр				
ТП-340 в т.ч. ПСН-0.4кВ	6	257,14 8812091	Контр 12.2017						Контр	
ТП-380 1СШ 6 кВ с отход. фидер 1СВ	6		Контр 11.2017					Контр		
ТП-380 2СШ 6 кВ с отход. фидер	6		Контр 12.2017						Контр	
ТП-380 3СШ 6 кВ с отход. фидер 2СВ	6		ТР 7.2018	Контр						
ТП-380 4СШ с отход. фидерами	6		Контр 12.2017						Контр	
ТП-491	6	284,5 18	В 9.2018			Контр				
ТП-492	6	169,6 18	В 9.2018			Контр				
ТП-493	6	171,4 18	В 9.2018			Контр				
ТП-495 (СВ-с 1СШ)	6	105,98 8708019	Контр 3.2017			Контр				
ТП-495-ВУ-1,2 выпрям.устр.ЩОТ-1,2	6	0	Контр 3.2017			Контр				
ТП-496	6	66,41 8511048	Контр 11.2017					В		
ТП-650 ЩСН-1,2	6	0	Контр 1.2017	Контр						
ТП-650-1С с отход. фидерами +СВ и контакты п/ст "Клубная"	6	91,58 8210015	Контр 1.2017	Контр						
ТП-650-2С с отход. фидерами В т.ч. контакты п/ст "Клубная"	6	91,58 8210015	Контр 2.2017		Контр					
ТП-650-ВУ-1,2 выпрямит.устр.ЩСН	6	0	Контр 2.2017		Контр					
ТП-651-Т1 и ввод ВЛ	6	14,95 8210003	Контр 1.2017	Контр						
ТП-651-Т2	6	3,21 8210003	Контр 2.2017		Контр					
ТП-87	6	70,8 6026408	Контр 4.2017				Контр			
УРАЛЬСКАЯ ЩИТ ПОСТ.ТОКА (+ очистка каналов)	6	6,53 5003001	Контр 3.2017			Контр				
УРАЛЬСКАЯ-ГРАНИТ ДФЗ (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 1.2017	Контр						
УРАЛЬСКАЯ-ГРАНИТ ЭПЗ (согл.гр.РДУ)	8	0	В 7.2014	Контр						
УРАЛЬСКАЯ-ИС ЭПЗ (согл.гр.РДУ)	8	0	В 12.2015						Контр	
УРАЛЬСКАЯ-НТГРЭС 1 ДФЗ (согл.гр.РДУ)	8	0	Контр 10.2012				Контр			

Обозначение/ Наименование	ОБОРУДОВАНИЕ			Вид, дата последн. ремонта	ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам					
	Период. ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №			январь июль	февраль август	март сентябрь	апрель октябрь	май ноябрь	июнь декабрь
УРАЛЬСКАЯ-НТГРЭС1 ЭПЗ (согл.гр.РДУ)	8	0		В 3.2010			Контр			
УРАЛЬСКАЯ-НТГРЭС2 ДФЗ (согл.гр.РДУ)	8	0		В 3.2010			Контр			
УРАЛЬСКАЯ-НТГРЭС2 ЭПЗ (согл.гр.РДУ)	8	0		В 4.2010				Контр		
УРАЛЬСКАЯ-ЯНТАРЬ ДФЗ (согл.гр.РДУ)	8	0		Контр 7.2014	Контр					
УРАЛЬСКАЯ-ЯНТАРЬ ЭПЗ (согл.гр.РДУ)	8	0		В 1.2015	Контр					
Ф 235-201	6	10,7 8003366		Контр 4.2017				Контр		
Ф 235-203 (ТП-203 1С)	6	10,7 8003366		Контр 2.2017		Контр				
Ф 235-2207	6	10,7 8003366		Контр 2.2017		Контр				
Ф 235-241-1	6	10,7 8003366		Контр 9.2017			Контр			
Ф 235-241-2	6	10,7 8003366		Контр 9.2017			Контр			
Ф 235-244	6	10,7 8003366		Контр 7.2017	Контр					
Ф 235-496-1	6	10,7 8003366		Контр 11.2017					Контр	
Ф 235-496-2	6	10,7 8003366		Контр 11.2017					Контр	
Ф 235-РЕЗЕРВ 5	6	10,7 8003366		Контр 12.2011						
Ф 235-РП-2206	6	10,7 8003366		Контр 1.2017	Контр					
Ф 235-РП-2350-2	6	10,7 8003366		Контр 11.2017					Контр	
Ф 235-РП-2370-1	6	10,7 8003366		Контр 9.2017			Контр			
Ф 235-РП-2370-2	6	10,7 8003366		Контр 9.2017			Контр			
Ф 235-РП2350-1	6	10,7 8003366		Контр 11.2017					Контр	
Ф 235-ФТ1	6	5,83 8003366		Контр 10.2017				Контр		
Ф 235-резерв 14	6	10,7 8003366		Контр 4.2006						
ЦРП Ф24 ЦРП-300-4	6	9,16 5906481		В 10.2017				Контр		
ЦРП Ф23 ЦРП-300-3	6	9,16 5906481		В 9.2017			Контр			
ЦРП Ф27ЦРП-РП-2100-2	6	9,16 5906481		Контр 8.2017		В				
ЦРП Ф28ЦРП- РП-2100-1	6	9,16 5906481		Контр 8.2017		В				
ЦРП-6-1С 1 СЕК 6КВ ТН-25, СВ	6	25,98 5906481		Контр 9.2017			Контр			
ЦРП-6-2С 2 СЕК 6КВ ТН-26	6	14,1 5906481		Контр 10.2017				Контр		
ЦРП-6-Ф29 (ТП-212-3С)	6	9,16 5906481		Контр 4.2017				В		

ОБОРУДОВАНИЕ				ГРАФИК РЕМОНТОВ по месяцам						
Обозначение/ Наименование	Период ремонтов	Гр.рем.слож Инвент. №	Вид, дата последн. ремонта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ЦРП-6-Ф32 (ТП245-Т2,212-2)	6	9,16 5906481	В 12.2017						Контр	
ЦРП-6-Ф33 (ТП-245 Т-1)	6	9,16 5906481	Контр 12.2017						Контр	
ЦРП-6-Ф34 (ТП-764 1С)	6	9,16 5906481	В 3.2017			Контр				
ЦРП-6-Ф37 (ТП-764 2С)	6	9,16 5906481	Контр 11.2017					В		
ЦРП-6-Ф38 (ТП-225)	6	9,16 5906481	В 6.2017						Контр	
ЦРП-6-Ф39 ТДК-1,ДК-1	6	9,16 5906481	Контр 9.2017			Контр				
ЦРП-6-Ф40 ТДК-2,ДК-2	6	9,16 5906481	Контр 10.2017				Контр			
ЯНТАРЬ ЩИТ ПОСТ. ТОКА Бл. авт. кон. эл. оч. кан., вводн. ав	6	16,22 8211208	В 6.2017						Контр	
ЯНТАРЬ- ЯШМА2 ЭПЗ (согл. гр. РДУ)	8	0	Контр 5.2017					Контр		
ЯНТАРЬ-КВАРЦ ДФЗ (согл. гр. РДУ)	8	0	Контр 4.2017				Контр			
ЯНТАРЬ-КВАРЦ ЭПЗ (согл. гр. РДУ)	8	0	Контр 12.2017						В	
ЯНТАРЬ-УРАЛЬСКАЯ ДФЗ (согл. гр. РДУ)	8	0	Контр 8.2017		Контр					
ЯНТАРЬ-УРАЛЬСКАЯ ЭПЗ (согл. гр. РДУ)	8	0	Контр 10.2017				Контр			
ЯНТАРЬ-ЯШМА1 ЭПЗ (согл. гр. РДУ)	8	0	Контр 7.2017	Контр						

Начальник участка:  /Вихарев В.М./Начальник ПДБ:  // Н.Р.Шуршова